



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:

Art. 1.

Se aproba Normele metodologice privind avizarea Si autorizarea de securitate la incendiu Si protectie civila, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin inspectoratele judetene Si Bucuresti-Ilfov, ia masuri pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 3.

Cererile de emitere a avizelor sau autorizatiilor de securitate la incendiu sau protectie civila depuse inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin se solutioneaza potrivit dispozitiilor in vigoare la data depunerii.

Art. 4.

(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:

a) Ordinul ministrului administratiei Si internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare Si autorizare privind securitatea la incendiu Si protectia civila, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 14 ianuarie 2011;

b) Ordinul ministrului administratiei Si internelor nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2007.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

ANEXA

**NORME METODOLOGICE
privind avizarea Si autorizarea de securitate la incendiu Si protectie
civila**

**CAPITOLUL I
Dispozitii generale**

Art. 1.

(1) In sensul prezentelor norme metodologice, termenii Si expresiile au urmatoarele semnificatii:

a) aviz de protectie civila - act emis in baza legii de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/Bucuresti- Ilfov, denumite in continuare inspectorate judetene, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor adoptate in documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii, pentru realizarea adaposturilor de protectie civila sau a punctelor de comanda;

b) autorizatie de protectie civila - act emis in baza legii de catre inspectoratele judetene, prin care se certifica, in urma verificarii documentatiilor tehnice Si in teren, realizarea adaposturilor de protectie civila sau a punctelor de comanda, conform reglementarilor specifice;

c) instalatie cu rol in asigurarea cerintei fundamentale "securitate la incendiu" - orice instalatie de stingere a incendiilor, instalatie de detectare, semnalizare Si alarmare la incendiu, instalatie de desfumare/evacuare fum Si gaze fierbinti, instalatie electrica pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu, instalatie electrica pentru iluminat de siguranta, inclusiv conditiile de alimentare Si de functionare a acestora, instalatie de protectie impotriva trasnetului, instalatie de detectare a gazelor inflamabile sau instalatie de inhibare a exploziei.

(2) Prezentele norme metodologice utilizeaza termeni Si expresii avand sensurile prevazute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare, de Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile Si completarile ulterioare, de Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile ulterioare, precum Si din alte reglementari specifice.

(3) Lista documentelor care atesta performanta la foc a produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performante de comportare la foc se insuseste de catre beneficiar Si trebuie sa cuprinda, dupa caz, urmatoarele referentiale:

a) agrementul tehnic - document elaborat potrivit prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee Si echipamente noi in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile Si completarile ulterioare, insotit de avizul Comitetului Tehnic Permanent pentru Constructii;

b) declaratia de performanta - document emis in baza Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European Si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii Si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

c) certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic european - document emis in baza Directivei Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege Si a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de constructii.

Art. 2.

Avizele Si autorizatiile de securitate la incendiu, precum Si cele de protectie civila se emit, potrivit legii, de catre inspectoratele judetene, pentru categoriile de constructii Si amenajari stabilite prin hotarari ale Guvernului.

CAPITOLUL II

Documente necesare pentru obtinerea avizelor Si autorizatiilor de securitate la incendiu Si protectie civila

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune

Art. 3.

Documentatiile tehnice prevazute de prezentele norme metodologice se elaboreaza de catre proiectanti, persoane fizice sau persoane juridice, autorizati in conditiile legii.

Art. 4.

Piesele scrise Si desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu Si referatele verifcatorilor de proiecte atestati, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie sa fie date, semnate olograf Si Stampilate, pe fiecare pagina Si planSa, de catre respectivii specialiSti, potrivit domeniului Si specialitatii pentru care sunt atestati.

Art. 5.

(1) Scenariile de securitate la incendiu se intocmesc conform structurii prevazute in anexa nr. 1 Si se semneaza, dupa caz, de catre proiectantii de constructii, amenajari Si instalatii utilitare Si cu rol in asigurarea cerintei fundamentale securitate la incendiu.

(2) Scenariile de securitate la incendiu trebuie sa fie insuSite de catre verifcatori de proiecte atestati.

(3) Scenariile de securitate la incendiu se includ in documentatiile tehnice ale constructiilor Si se pastreaza de catre utilizatori - investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. - pe toata durata de existenta a constructiilor Si amenajarilor.

(4) Masurile in domeniul apararii impotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu trebuie sa se reflecte in piesele desenate ale documentatiilor de proiectare/executie.

Art. 6.

(1) Piesele scrise Si desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, Si referatele verifcatorilor de proiecte atestati se depun in original, in doua exemplare, daca prezentele norme metodologice nu prevad altfel.

(2) Nu se accepta ca piesele desenate sa fie din mai multe bucati lipite.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

(3) Modificarile olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semnatura Si Stampila de catre verificatorul de proiect atestat.

Art. 7.

(1) In situatia in care lucrarile de modificare Si/sau de schimbare a destinatiei vizeaza parti ale unei constructii autorizate din punctul de vedere al securitatii la incendiu, atunci documentatia de avizare/autorizare trebuie sa trateze doar spatiile asupra carora se intervine, in scenariu facandu-se o analiza a modului in care aceste interventii influenteaza cerinta fundamentala "securitate la incendiu" a intregii constructii.

(2) Autorizatia de securitate la incendiu emisa pentru situatia prevazuta la alin. (1) constituie anexa la autorizatia de securitate la incendiu emisa initial pentru acea constructie Si se pastreaza in aceleasi conditii.

(3) In situatia in care lucrarile de modificare Si/sau de schimbare a destinatiei vizeaza o constructie/spatiu, amenajare sau instalatie, care nu are autorizatie de securitate la incendiu, documentatia de avizare/autorizare trebuie sa trateze intreaga constructie/spatiu, amenajare sau instalatie.

Art. 8.

Documentatia tehnica trebuie sa respecte prevederile reglementarilor tehnice in vigoare la data:

- a) realizarii constructiilor noi;
- b) realizarii lucrarilor de modificare Si/sau de schimbare a destinatiei constructiilor ori de modificare a instalatiilor existente sau sa cuprinda masuri alternative in raport cu respectivele cerinte, atunci cand in mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi indeplinite;
- c) depunerii cererii de emitere a autorizatiei pentru constructiile sau instalatiile care au fost puse in functiune fara autorizatie de securitate la incendiu sau sa cuprinda masuri alternative in raport cu respectivele cerinte, atunci cand in mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi indeplinite.

SECTIUNEA a 2-a

Documente necesare pentru obtinerea avizelor Si autorizatiilor

Art. 9.

Avizele de securitate la incendiu se solicita pe baza documentelor prevazute in anexa nr. 2.

Art. 10.

Avizele de protectie civila se solicita pe baza documentelor prevazute in anexa nr. 3.

Art. 11.

Autorizatiile de securitate la incendiu se solicita pe baza documentelor prevazute in anexa nr. 4.

Art. 12.

Autorizatiile de protectie civila se solicita pe baza documentelor prevazute in anexa nr. 5.

Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

CAPITOLUL III

Desfasurarea activitatii de avizare Si autorizare

Art. 13.

(1) Avizele Si autorizatiile de securitate la incendiu Si de protectie civila se solicita inspectoratelor judetene in a caror zona de competenta urmeaza sa fie realizate ori sunt amplasate constructiile, instalatiile sau amenajarile respective, de catre persoanele prevazute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificarile Si completarile ulterioare, direct sau prin imputerniciti, denumiti in continuare solicitanti.

(2) Documentatia poate fi depusa Si in format electronic, insotita de semnatura electronica a factorilor implicati in procesul de avizare/autorizare.

(3) Modelele cererilor de eliberare a avizelor sunt prevazute in anexele nr. 6-8.

(4) Modelele cererilor de eliberare a autorizatiilor sunt prevazute in anexele nr. 9 Si 10.

Art. 14.

(1) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile.

(2) Termenul de emitere a autorizatiilor este de maximum 30 de zile.

(3) Termenele prevazute la alin. (1) Si (2) curg de la data inregistrarii cererii, daca documentatia depusa este completa.

(4) In situatia in care documentatia este incompleta, in termen de cel mult 10 zile de la data inregistrarii cererii, inspectoratul judetean comunica solicitantului, in scris, documentele care trebuie depuse spre completare, precum Si faptul ca trebuie sa ridice documentatia depusa.

(5) Documentele necesare completarii documentatiei se depun in maximum 30 de zile de la comunicare, de catre persoanele prevazute la art. 13, cu adresa scrisa in care se mentioneaza numarul Si data cererii.

(6) Daca documentatia a fost transmisa in format electronic, documentele necesare completarii se vor comunica in acelaSi format, in maximum 30 de zile de la inStiintare, de catre persoanele prevazute la art. 13, cu mentionarea numarului Si datei cererii.

Art. 15.

In cazul adreselor prin care se comunica solicitantilor ca investitia/obiectivul nu intra sub incidenta dispozitiilor hotararilor Guvernului mentionate la art. 2, se retin al doilea exemplar al acesteia, precum Si un exemplar din documentele care justifica neincadrarea, dupa caz.

Art. 16.

(1) Avizele emise de inspectoratele judetene se redacteaza in doua exemplare, conform modelelor prevazute in anexele nr. 11, 12 Si 13. Un exemplar se pastreaza de emitent.

(2) La emiterea avizelor se restituie solicitantilor un exemplar din documentele depuse.

(3) Autorizatiile emise de inspectoratele judetene se redacteaza in doua exemplare, conform modelelor prevazute in anexele nr. 14 Si 15. Un exemplar se pastreaza de catre emitent.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

(4) La emiterea autorizatiilor de securitate la incendiu se restituie solicitantilor un exemplar din documentele depuse, inclusiv avizul de securitate la incendiu Si documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza eliberarii acestuia, dupa caz.

Art. 17.

(1) In situatia in care, in urma verificarii continutului documentelor Si, respectiv, a conditiilor din teren, se constata ca nu sunt respectate prevederile reglementarilor specifice, cererea se respinge in termenele prevazute la art. 14 alin. (1) sau (2).

(2) Respingerea cererii de emitere a avizului sau a autorizatiei impune reluarea procesului de avizare/autorizare, dupa remedierea deficientelor comunicate.

(3) In cazul respingerii cererii pentru emiterea avizelor sau autorizatiilor, inspectoratele judetene retin cererea inregistrata, al doilea exemplar al adresei de respingere Si un exemplar din documentele care justifica respingerea solicitarii de emitere a avizelor/autorizatiilor.

Art. 18.

(1) Avizele Si autorizatiile, insotite de documentatiile vizate spre neschimbare care stau la baza eliberarii lor, precum Si adresele prin care se solicita completarea documentatiei ori cele de respingere, impreuna cu documentatiile prevazute la art. 14, respectiv la art. 17 alin. (3), se ridica de catre solicitanti de la inspectoratul judetean.

(2) In vederea urgentarii procedurii de ridicare prevazute la alin. (1), inspectoratul judetean transmite solicitantului, spre informare, prin fax sau pe e-mail, adresa de respingere a cererii, precum Si pe cea de completare a documentatiei tehnice.

(3) Daca solicitantii nu ridica, in termen de 6 luni de la data emiterii, documentele prevazute la alin. (1), acestea se arhiveaza potrivit reglementarilor in vigoare, fiind necesara reluarea procesului de avizare sau autorizare conform art. 13.

Art. 19.

(1) Stampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentatiilor depuse de solicitanti se confectioneaza prin grija inspectoratelor judetene.

(2) Modelul Stampilei cu numar de identificare este prevazut in anexa nr. 16.

(3) Numerele de identificare ale Stampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat, in functie de necesitati.

CAPITOLUL IV Valabilitatea avizelor Si autorizatiilor

Art. 20.

(1) Avizele Si autorizatiile sunt valabile numai insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.

(2) Detinatorii avizelor Si autorizatiilor au obligatia de a le pastra in bune conditii Si de a le prezenta impreuna cu documentele vizate spre neschimbare prevazute in prezentele norme metodologice, la cerere, organelor imputernicite sa execute controale, in conditiile legii.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

Art. 21.

(1) Avizele Si autorizatiile de securitate la incendiu iSi pierd valabilitatea daca se constata de catre agentii constatatori nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii acestora, in ceea ce priveSte:

- a) stabilitatea la incendiu a constructiei;
- b) limitarea propagarii incendiilor la vecinatati Si in interiorul compartimentelor de incendiu;
- c) protectia Si evacuarea utilizatorilor;
- d) siguranta fortelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
- e) asigurarea posibilitatilor de alimentare cu apa in caz de incendiu Si, dupa caz, cu energie a consumatorilor aferenti sistemelor de protectie prevazute.

(2) Pe langa situatiile prevazute la alin. (1), valabilitatea avizelor de securitate la incendiu Si protectie civila inceteaza odata cu incetarea valabilitatii certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire, intervenita in conditiile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare, Si ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

Art. 22.

In situatia realizarii unor lucrari de modificare Si/sau schimbare a destinatiei constructiei sau amenajarii, persoanele prevazute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificarile Si completarile ulterioare, au obligatia reluarii procesului de autorizare Si/sau avizare, conform prezentelor norme metodologice.

Art. 23.

(1) In cazul pierderii formularului care atesta existenta avizului/autorizatiei de securitate la incendiu sau protectie civila, solicitantul poate obtine o copie a acestuia/acesteia, in termenul de pastrare in arhiva a documentatiilor, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului judetean, in care mentioneaza, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca detine documentatia tehnica vizata spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului/autorizatiei Si nu are modificari fata de situatia de la data autorizarii.

(2) Pe fotocopia eliberata, personalul desemnat din structura de avizare-autorizare consemneaza data, semnatura Si face mentiunea "conform cu originalul".

Art. 24.

(1) In cazul schimbarii proprietarului pe parcursul realizarii investitiei, valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau protectie civila se mentine, daca sunt respectate conditiile care au stat la baza emiterii acestuia.

(2) In cazul schimbarii proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului, pe parcursul duratei de viata a constructiei, valabilitatea autorizatiei de securitate la incendiu sau protectie civila se mentine, daca sunt respectate conditiile care au stat la baza emiterii acesteia.

(3) In cazul mentionat la alin. (2), se poate preschimba autorizatia de securitate la incendiu, cu noua denumire, daca se constata de catre inspectorii de specialitate valabilitatea autorizatiei initiale.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 25.

Inspectoratele judetene, prin inspectiile de prevenire, pe timpul executiei obiectivului de investitii pana la emiterea autorizatiilor, verifica prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executarii lucrarilor din documentatiile avizate privind indeplinirea cerintei fundamentale "securitate la incendiu", respectiv realizarea adaposturilor de protectie civila sau a punctelor de comanda.

Art. 26.

Modelul opisului cu documentele depuse la inspectoratul judetean in vederea obtinerii avizarii/autorizarii este prevazut in anexa nr. 17.

Art. 27.

Anexele nr. 1-17 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

**ANEXA Nr. 1
la normele metodologice**

Structura scenariului de securitate la incendiu

1. Caracteristicile constructiei sau amenajarii

1.1. Datele de identificare

A. Se inscriu datele necesare identificarii constructiei/amenajarii: denumire, proprietar/beneficiar, adresa, nr. de telefon, fax, e-mail etc.

B. Se fac referiri privind profilul de activitate Si, dupa caz, privind programul de lucru al obiectivului, in functie de situatia in care se elaboreaza scenariul de securitate la incendiu.

1.2. Destinatia - se mentioneaza functiunile principale, secundare Si conexe ale constructiei/amenajarii, potrivit situatiei pentru care se intocmeSte scenariul de securitate la incendiu.

1.3. Categoria Si clasa de importanta

A. Se precizeaza categoria de importanta a constructiei, stabilita conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile Si completarile ulterioare, Si in conformitate cu metodologia specifica.

B. Se precizeaza clasa de importanta a constructiei potrivit reglementarilor tehnice, corelata cu categoria de importanta.

1.4. Particularitati specifice constructiei/amenajarii

A. Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei/amenajarii privind:

a) tipul cladirii:

(i) civila: inalta, foarte inalta, cu sali aglomerate etc.;

(ii) de productie sau depozitare: de tip obiSnuit, monobloc, blindata etc.;

(iii) cu functiuni mixte;

b) regimul de inaltime Si volumul constructiei;

c) aria construita Si desfaSurata, cu principalele destinatii ale incaperilor Si ale spatiilor aferente constructiei;

d) numarul compartimentelor de incendiu Si ariile acestora;

e) precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;

f) prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;

g) capacitati de depozitare sau adapostire;

h) caracteristicile proceselor tehnologice Si cantitatile de substante periculoase, potrivit clasificarii din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

i) numarul cailor de evacuare Si, dupa caz, al refugiilor.

B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajarii: de incalzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum Si a componentelor lor, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor reglementarilor tehnice privind securitatea la incendiu.

2. Riscul de incendiu

A. Identificarea Si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementarilor tehnice specifice, luandu-se in considerare:

a) densitatea sarcinii termice;

b) clasele de reactie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit reglementarilor specifice;



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

- c) sursele potentiale de aprindere Si imprejurarile care pot favoriza aprinderea.
- B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare incapere, spatiu, zona, compartiment, potrivit reglementarilor tehnice.
3. Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu
- 3.1. Stabilitatea la foc- se estimeaza potrivit prevederilor normelor de aparare impotriva incendiilor Si reglementarilor tehnice, in functie de:
- a) rezistenta la foc a elementelor de constructie;
 - b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu.
- 3.2. Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiului Si efluentilor incendiului in interiorul constructiei/compartimentului de incendiu se precizeaza:
- a) elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu Si de protectie a golurilor functionale din acestea;
 - b) masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termica estimata in constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de incendiu Si in afara lui: peretii, planSeele rezistente la foc Si elementele de protectie a golurilor din acestea, precum Si posibilitatea de intrerupere a continuitatii golurilor din elementele de constructii;
 - c) sistemele de evacuare a fumului Si, dupa caz, a gazelor fierbinti;
 - d) instalarea de bariere contra fumului;
 - e) sistemele Si instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare Si stingere a incendiului;
 - f) masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare- climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.;
 - g) masurile constructive pentru fatade Si pentru impiedicarea propagarii focului la partile adiacente ale aceleiaSi cladiri.
- 3.3. Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza:
- a) distantele de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile alternative conforme cu reglementarile tehnice, atunci cand aceste distante nu pot fi realizate;
 - b) masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade Si pe acoperiS, de exemplu performanta la foc exterior a acoperiSului/invelitorii de acoperiS;
 - c) dupa caz, masuri de protectie activa.
- 3.4. Evacuarea utilizatorilor
- A. Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza:
- a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de separare la foc Si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza;
 - b) masuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de presurizare Si alte sisteme de control al fumului;
 - c) tipul scarilor, forma Si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
 - d) geometria cailor de evacuare: gabarite - latimi, inaltimi, pante etc.;
 - e) timpii/lungimile de evacuare;
 - f) numarul fluxurilor de evacuare;
 - g) iluminatul de siguranta, surse de alimentare cu energie electrica;
 - h) prevederea de dispozitive de siguranta la uSi, cum ar fi dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu, bare antipanica etc.;
 - i) timpul de siguranta a cailor de evacuare Si, dupa caz, a refugiiilor;



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

j) marcarea cailor de evacuare.

B. Daca este cazul, se precizeaza masurile pentru accesul Si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor Si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu.

C. Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor Si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.

3.5. Securitatea fortelor de interventie

A. Se precizeaza amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in cladire Si incinta, pentru autospeciale Si pentru ascensoarele de incendiu.

B. Se precizeaza caracteristicile tehnice Si functionale ale acceselor carosabile Si ale cailor de interventie ale autospeciialelor, proiectate conform reglementarilor tehnice, regulamentului general de urbanism Si reglementarilor specifice de aplicare, referitoare la:

- a) numarul de accese;
- b) dimensiuni/gabarite;
- c) trasee;
- d) realizare Si marcare.

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaza:

- a) tipul, numarul Si caracteristicile acestora;
- b) amplasarea Si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva;
- c) timpul de siguranta a ascensoarelor de pompieri.

4. Echiparea Si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor

A. Se precizeaza nivelul de echipare Si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a normelor specifice de aparare impotriva incendiilor, precum Si a reglementarilor tehnice specifice.

B. Pentru sistemele, instalatiile Si dispozitivele de detectare, semnalizare Si alarmare la incendiu se specifica:

- a) gradul de acoperire, zonele de detectare Si alarmare la incendiu;
- b) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare Si parametrii functionali specifici instalatiilor respective;

C. Pentru sistemele, instalatiile Si dispozitivele de limitare Si stingere a incendiilor se specifica:

- a) tipul Si parametrii functionali: stingere cu apa, gaze/aerosoli, spuma, pulberi; actionare manuala sau manuala Si automata; debite, intensitati de stingere Si stropire, cantitati calculate de substanta de stingere, concentratii de stingere proiectate pe durata de timp normata, presiuni, rezerve de substanta de stingere, surse de alimentare etc.;
- b) timpul normal de functionare;
- c) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de aparare impotriva incendiilor.

D. Pentru stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte Si mijloace de interventie se specifica:

- a) tipul Si caracteristicile de stingere asigurate;
- b) numarul Si modul de amplasare in functie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafata, destinatia, clasa de incendiu etc.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

5. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu - in functie de categoria de importanta a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea constructiei sau a amenajarii, se specifica:

- a) sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere Si rezervele asigurate;
- b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze Si, dupa caz, alte utilitati;
- c) date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;
- d) zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc substantele Si materialele periculoase Si pentru care sunt necesare produse de stingere Si echipamente speciale cu mentionarea cantitatilor Si a starii in care se afla, precum Si tipul echipamentului individual de protectie a personalului.

6. Masuri tehnico-organizatorice

A. Se stabilesc conditiile Si masurile necesar a fi luate, potrivit reglementarilor tehnice, in functie de situatia existenta.

B. Se apreciaza modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice Si, dupa caz, se stabilesc masuri pentru imbunatatirea parametrilor Si a nivelurilor de performanta pentru securitatea la incendiu, dupa caz.

C. Se precizeaza conditiile sau recomandarile care trebuie avute in vedere la intocmirea documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor, aferente constructiei ori amenajarii respective.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

**ANEXA Nr. 2
la normele metodologice**

**DOCUMENTE
pe baza carora se solicita avizele de securitate la incendiu**

Nr. crt.	Categoriile de constructii, sisteme Si instalatii prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii Si amenajari care se supun avizarii Si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, in functie de stadiul de executie	Documente necesare																
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	p)	q)
1.	Constructii noi	X	X	X	X	X ¹⁾		X										X
2.	Constructii existente, la care se executa lucrari de modificare Si/sau schimbare a destinatiei pentru care se emit autorizatii de construire	X	X	X	X	X ¹⁾		X					X					X
3.	Constructii existente, la care se executa lucrari de modificare Si/sau schimbare a destinatiei pentru care nu se emit autorizatii de construire	X		X	X	X ¹⁾			X				X					X
4.	Statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori statii mixte, precum Si statii de depozitare Si distributie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV) ²⁾	X	X	X	X	X ¹⁾						X			X		X	X
5.	Amplasare constructii in interiorul parcelelor Si asigurarea posibilitatilor de acces la drumurile publice	X				X ³⁾	X											X
6.	Sisteme Si retele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor la platforme Si parcuri industriale noi sau existente, la care se executa lucrari de modificare	X			X	X ⁴⁾						X						X
7.	Instalatii de stingere, noi sau existente, la care se executa lucrari de modificare, din cladiri existente care se supun avizarii/autorizarii	X			X	X ⁵⁾					X	X ⁶⁾			X			X
8.	Instalatii de detectare, semnalizare Si alarmare la incendiu, noi sau existente, la care se executa lucrari de modificare, din cladiri existente, care se supun avizarii/autorizarii	X			X					X								X

1. NOTE:

1) Cuprinde amplasamentul constructiilor Si amenajarilor proiectate in raport cu elementele-cadru existente, cu mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile limitrofe, precizandu-se functiunea, riscul de incendiu Si nivelul de stabilitate la incendiu al acestora, dupa caz, precum Si fata de caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se denumirea Si latimea lor.

2) Pentru cabina statiei Si constructiile auxiliare din incinta statiei se depun, in mod corespunzator, documentele mentionate la nr. crt. 1, 2 sau 3, dupa caz.

3) Pe care se precizeaza distantele fata de vecinatati, lungimea, latimea Si denumirea cailor de acces la drumurile publice.

4) Cuprinde amplasamentul instalatiei proiectate in raport cu elementele-cadru existente pe care se marcheaza gospodaria de apa, distantele dintre hidrantii de incendiu exteriori, precum Si cele dintre aceStia Si cladirile invecinate, caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se denumirea Si latimea lor.

5) In cazul retelei de hidranti exteriori.

6) Pentru hidranti exteriori.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

2. Descrierea documentelor prevazute in tabel:

- a) cerere-tip;
- b) certificatul de urbanism;
- c) scenariul de securitate la incendiu;
- d) referatul verficatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentala "securitate la incendiu", constructii Si/sau instalatii, dupa caz;
- e) planul de situatie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
- f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;
- g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, dupa caz, pentru arhitectura in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu Si pentru instalatiile cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", intocmite la faza de proiectare pentru autorizatia de construire;
- h) piese desenate cuprinzand situatia propusa la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru arhitectura in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu Si pentru instalatiile cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu";
- i) schema-bloc a instalatiei, planuri de nivel cu amplasarea instalatiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz;
- j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrica, schema coloanelor, dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere;
- k) scheme ale instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", dupa caz;
- l) schema instalatiei, scheme electrice Si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu, dupa caz;
- m) relevee la situatia existenta pentru fiecare nivel, sectiune Si fatada ale constructiei, dupa caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pe care se marcheaza modificarile propuse;
- n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cu incinta statiei, care nu trebuie sa depasasca limita de proprietate ori limita terenului inchiriat sau concesionat, pe care se mentioneaza distanta dintre elementele constituinte ale acesteia;
- o) schema gospodariei de apa pentru incendiu, scheme electrice Si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu Si statiei de hidrofor, scheme electrice Si de actionare a instalatiei etc., dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere;
- p) schema instalatiei Si plan cu zonarea EX;
- q) opis cu documentele depuse.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

**ANEXA Nr. 3
la normele metodologice**

Documente necesare pentru eliberarea avizelor de protectie civila

- a) cerere-tip;
- b) certificat de urbanism;
- c) plan de situatie Si de incadrare in zona, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, cu mentionarea distantelor fata de constructiile vecine Si marcarea iesirilor de salvare, dupa caz;
- d) plan de arhitectura al nivelului subteran al constructiei in care este amenajat adapostul;
- e) schema instalatiilor de filtro-ventilatie, pentru adaposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane Si schema instalatiilor electrice din adapost;
- f) planul sectiunii verticale a cladirii pe care se reprezinta adapostul, daca este cazul, instalatiile de filtro-ventilatie din adapost;
- g) memoriu tehnic de specialitate care trebuie sa contina date privind: necesarul de personal de adapostit; echiparea cu instalatii speciale, grupuri sanitare, utilaje Si tamplarie; accesul, grosimea peretilor Si planSeelor; instalatiile electrice, sanitare, de incalzire Si altele asemenea, de filtro-ventilatie pentru adaposturile cu capacitate de adapostire de peste 50 de persoane;
- h) opis cu documentele depuse.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

**ANEXA Nr. 4
la normele metodologice**

Documente pe baza carora se solicita autorizatiile de securitate la incendiu

Nr. crt.	Categoriile de constructii, sisteme Si instalatii prevazute in anexele nr. 1 Si 2 la Hotararea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii Si amenajari care se supun avizarii Si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, in functie de stadiul de executie	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	p)	q)	r)	s)	t)	u)	v)	w)	x)	y)
1.	Constructii pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu conform nr. crt. 1 Si 2 din anexa nr. 2 la normele metodologice Si: a) nu au fost puse in functiune; b) au fost puse in functiune fara autorizatie de securitate la incendiu Si nu au survenit modificari ale reglementarilor tehnice, dupa momentul punerii in functiune.	X	X	X	X		X								X	X	X	X								X
2.	Constructii pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu conform nr. crt. 3 din anexa nr. 2 la normele metodologice Si: a) nu au fost puse in functiune; b) au fost puse in functiune fara autorizatie de securitate la incendiu Si nu au survenit modificari ale reglementarilor tehnice, dupa momentul punerii in functiune.	X		X	X		X								X	X		X								X



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

4) AceleaSi documente se solicita Si in scopul intrarii in legalitate, cand au fost puse in functiune fara autorizatie de securitate la incendiu, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu. In cazul in care au fost puse in functiune fara autorizatie de securitate la incendiu, Si nu a fost emis aviz de securitate la incendiu ori au survenit modificari ale reglementarilor tehnice, dupa momentul punerii in functiune, autorizatiile de securitate la incendiu se emit pe baza aceloraSi documente, cu exceptia celor de la lit. c) a pct. 2 - Descrierea documentelor prevazute in tabel in conditiile art. 8 din normele metodologice.

5) Pentru cabina statiei Si constructiile auxiliare din incinta statiei se depun in mod corespunzator documentele aferente acestora, dupa caz.

6) Cuprinzand amplasamentul constructiilor Si amenajarilor proiectate in raport cu elementele-cadru existente, cu mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile limitrofe, precizandu-se functiunea, riscul de incendiu Si nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, dupa caz, precum Si fata de caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se denumirea Si latimea lor sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, daca nu au survenit modificari.

7) Cuprinzand amplasamentul rezervoarelor/recipientelor proiectate in raport cu elementele-cadru existente indicate in reglementarea tehnica specifica, cu mentionarea distantelor fata de toate constructiile limitrofe, precizandu-se functiunea acestora, precum Si caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se denumirea Si latimea lor.

8) Se depune doar planul cu zonarea Ex.

2. Descrierea documentelor prevazute in tabel:

a) cerere-tip;

b) autorizatia de construire;

c) avizul de securitate la incendiu Si documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original;

d) copie dupa scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate daca apar modificari fata de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obtinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;

e) planul de situatie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu Si instalatii cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", din documentatia tehnica la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. Si detalii de executie;

g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu Si instalatii cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", Si, dupa caz, detalii de executie, cuprinzand situatia propusa;

h) planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, ale instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu, dupa caz, la faza de proiectare P.Th. Si detalii de executie;

i) schema instalatiei, scheme electrice Si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu, dupa caz, la faza de proiectare P.Th. Si detalii de executie;



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrica, schema coloanelor, dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. Si detalii de executie;

k) schema gospodariei de apa pentru incendiu, scheme electrice Si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu Si statiei de hidrofor, scheme electrice Si de actionare a instalatiei etc., dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. Si detalii de executie;

l) schema-bloc a instalatiei, planuri de nivel cu amplasarea instalatiei la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru instalatiile de detectare, semnalizare Si alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. Si detalii de executie;

m) relevee la situatia existenta pentru fiecare nivel, sectiune Si fatada ale constructiei, dupa caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dupa caz, pe care se marcheaza, dupa caz, modificarile propuse;

n) dispozitii de Santier insuSite de vericatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calitatii lucrarilor, proces-verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse etc., in care sa fie incluse masurile realizate privind indeplinirea cerintei fundamentale "securitate la incendiu";

o) referatul vericatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentala "securitate la incendiu", constructii Si/sau instalatii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. Si detalii de executie;

p) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

q) lista documentelor care atesta performanta la foc a produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performante de comportare la foc;

r) plan al amenajarii la scara 1:100 ori 1:200, dupa caz;

s) planul de evacuare a persoanelor;

t) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cu incinta statiei pe care se mentioneaza distanta dintre elementele constituinte ale acesteia sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, daca nu au survenit modificari;

u) schema instalatiei Si plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, daca nu au survenit modificari;

v) planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cuprinzand distantele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate Si alte instalatii, constructii sau obstacole subterane;

w) planul la scara 1:100 sau 1:200 al retelei de hidranti exteriori;

x) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate Si plan cu zonarea EX;

y) opis cu documentele depuse.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

**ANEXA Nr. 5
la normele metodologice**

Documente pe baza carora se solicita eliberarea autorizatiei de protectie civila

A. Situatia generala

- a) cerere-tip;
- b) autorizatia de construire;
- c) avizul de protectie civila Si documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original;
- d) documentele prevazute la lit. c)-g) din anexa nr. 3 la normele metodologice Si eventuale dispozitii de Santier pentru modificarile survenite;
- e) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
- f) opis cu documentele depuse.

B. Cand solicitantii nu pot prezenta avizul de protectie civila Si documentatiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia, din motive obiective justificate, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, ori daca nu a fost emis aviz de protectie civila, autorizatia se solicita pe baza urmatoarelor documente:

- a) cerere-tip;
- b) autorizatie de construire;
- c) plan de situatie Si de incadrare in zona, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, dupa caz, cu mentionarea distantelor fata de constructiile vecine Si marcarea iesirilor de salvare, dupa caz;
- d) relevee ale nivelului subteran al constructiei in care este amplasat adapostul de protectie civila, precum Si sectiunea verticala prin adapost;
- e) planul instalatiilor electrice din adapost Si al instalatiilor de filtro-ventilatie, dupa caz;
- f) memoriu tehnic de specialitate, care trebuie sa contina date privind: necesarul de personal de adapostit; echiparea cu instalatii speciale, grupuri sanitare, utilaje Si tamplarie; accesul, grosimea peretilor Si planSeelor; instalatiile electrice, sanitare, de incalzire Si altele asemenea, de filtro-ventilatie pentru adaposturile cu capacitate de adapostire de peste 50 de persoane;
- g) proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
- h) opis cu documentele depuse.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu

Catre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului /Bucuresti-
Ilfov
Domnului inspector-Sef

CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
nr. din 20

Subscrisa,, cu domiciliul/sediul in judetul,
municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str.
. nr., bl., sc., et., ap., codul poStal
., telefon, fax, e-mail, reprezentata
prin, in calitate de, in conformitate cu prevederile
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu
modificarile Si completarile ulterioare, Si ale Hotararii Guvernului nr.
./, solicit:

1. verificarea masurilor de securitate la incendiu prevazute in documentatia anexata;
2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru documentatia tehnica aferenta constructiei/amenajarii/instalatiei, avand destinatia/care echipeaza constructia, amplasata in judetul, municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str. nr., bl., sc., et., ap., codul poStal

Date referitoare la constructie/amenajare1:

1 Datele referitoare la constructie/amenajare se completeaza de catre proiectant.

- a) destinatia Si tipul;
- b) categoria Si clasa de importanta;
- c) aria construita Si desfaSurata;
- d) volumul Si regimul de inaltime;
- e) numarul maxim de utilizatori;
- f) nivelul de stabilitate la incendiu (gradul de rezistentia la foc);
- g) riscul de incendiu;
- h) distantele de siguranta fata de vecinatati

Anexez documentele prevazute in Normele metodologice privind avizarea Si autorizarea de securitate la incendiu Si protectie civila, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.

Declar pe propria raspundere ca documentele depuse in copie sunt conforme cu originalul.

Despre modul de solutionare al cererii doresc sa fiu informat: la tel.
./e-mail /fax

Data Semnatura



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

**ANEXA Nr. 7
la normele metodologice**

**Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu
pentru amplasare in parcela**

Catre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului /Bucuresti-
Ilfov
Domnului inspector-Sef

CERERE

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu pentru amplasare in parcela
nr. din 20

Subscrisa,, cu domiciliul/sediul in judetul,
municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str.
. . . . nr., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poStal
. . . ., telefon, fax, e-mail, reprezentata
prin, in calitate de, in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare, solicit emiterea
avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea in interiorul parcelei
. . . . Si asigurarea posibilitatilor de acces la drumurile publice pentru
. . . ., avand destinatia, amplasat/amplasata in judetul,
municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str.
. . . . nr. . . ., bl. . . ., sc., et., ap.,
codul poStal

Anexez documentele prevazute in Normele metodologice privind avizarea Si
autorizarea de securitate la incendiu Si protectie civila, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.

Declar pe propria raspundere ca documentele depuse in copie sunt conforme cu
originalul.

Despre modul de solutionare al cererii doresc sa fiu informat: la tel.
. . . /e-mail /fax

Data Semnatura



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

**ANEXA Nr. 8
la normele metodologice**

Model de cerere pentru emiterea avizului de protectie civila

Catre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului /Bucuresti-
Ilfov
Domnului inspector-Sef

CERERE
pentru emiterea Avizului de protectie civila
nr. din 20

Subscrisa,, cu domiciliul/sediul in judetul,
municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str.
. nr., bl., sc., et., ap., codul poStal
., telefon/fax, e-mail, reprezentata prin
., in calitate de, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit.
k) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile
ulterioare, Si ale Hotararii Guvernului nr. . . / , solicit emiterea avizului de
protectie civila pentru proiectul de adapost/punct de comanda din constructia . . .
., amplasata in judetul, municipiul/oraSul/comuna
., sectorul/satul, str. nr., codul
poStal

Anexez documentele prevazute in Normele metodologice privind avizarea Si
autorizarea de securitate la incendiu Si protectie civila, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.

Declar pe propria raspundere ca documentele depuse in copie sunt conforme cu
originalul.

Despre modul de solutionare al cererii doresc sa fiu informat: la tel.
. . . /e-mail /fax

Data Semnatura



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

**ANEXA Nr. 9
la normele metodologice**

Model de cerere pentru emiterea autorizatiei de securitate la incendiu

Catre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului /Bucuresti-Ilfov
Domnului inspector-Sef

CERERE
pentru emiterea Autorizatiei de securitate la incendiu
nr. din 20

Subscrisa,, cu domiciliul/sediul in judetul, municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str. nr., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poStal, telefon, fax, e-mail, reprezentata prin, in calitate de, in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile Si completarile ulterioare, Si ale Hotararii Guvernului nr. . . / . ., solicit:

1. certificarea realizarii masurilor de securitate la incendiu, prevazute in documentatia tehnica anexata, pentru constructia/amenajarea/instalatia cu destinatia/care echipeaza constructia, amplasata in judetul, municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str. nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poStal;
2. emiterea autorizatiei de securitate la incendiu pentru constructia/amenajarea/instalatia specificata la pct. 1.

Anexez documentele prevazute in Normele metodologice privind avizarea Si autorizarea de securitate la incendiu Si protectie civila, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.

Declar pe propria raspundere ca documentele depuse in copie sunt conforme cu originalul.

Despre modul de solutionare al cererii doresc sa fiu informat: la tel. /e-mail /fax

Data Semnatura



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

**ANEXA Nr. 10
la normele metodologice**

Model de cerere pentru emiterea autorizatiei de protectie civila

Catre

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Bucuresti-Ilfov
Domnului inspector-Sef

CERERE

pentru emiterea Autorizatiei de protectie civila
nr. din 20

Subscrisa,, cu domiciliul/sediul in judetul, municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str. nr., bl., sc., et., ap., codul poStal, telefon/fax, e-mail, reprezentata prin in calitate de, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile ulterioare, Si ale Hotararii Guvernului nr. /, solicit emiterea autorizatiei de protectie civila pentru adapostul/punctul de comanda din constructia, amplasata in judetul, municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str. nr., codul poStal

Anexez documentele prevazute in Normele metodologice privind avizarea Si autorizarea de securitate la incendiu Si protectie civila, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.

Declar pe propria raspundere ca documentele depuse in copie sunt conforme cu originalul.

Despre modul de solutionare al cererii doresc sa fiu informat: la tel. /e-mail /fax

Data Semnatura



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

ANEXA Nr. 11
la normele metodologice

Model de aviz de securitate la incendiu

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta . . al Judetului /Bucuresti-Ifov

AVIZ
de securitate la incendiu
nr. din 20

Ca urmare a Cererii inregistrate cu nr. din 20
. . . . , adresata de , cu domiciliul/sediul in judetul ,
municipiul/oraSul/comuna , sectorul/satul , str.
. . . . nr. . . . , bl. . . . , sc. . . . , et. . . . , ap. . . . , codul poStal , telefon
. , fax , e-mail ,
in baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 1.492/2004 privind
principiile de organizare, functionarea Si atributiile serviciilor de urgenta
profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu
modificarile Si completarile ulterioare, Si ale Hotararii Guvernului nr.
./ ,
se avizeaza din punctul de vedere al securitatii la incendiu documentatia tehnica
elaborata pentru constructia/amenajarea/instalatia aferenta constructiei
. . . . , amplasata in judetul , municipiul/oraSul/comuna ,
sectorul/satul , str. nr. , bl.
. . . . , sc. , et. , ap. , codul poStal
. . . .

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integranta din prezentul aviz de securitate la incendiu.

Avizul este valabil numai insotit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Detinatorul avizului are obligatia sa solicite autorizatia de securitate la incendiu dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, inainte de punerea in functiune a constructiilor, amenajarilor ori instalatiilor pentru care s-a obtinut prezentul aviz.

Inspector-Sef,
.
(numele, prenumele Si semnatura)
L.S.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

**ANEXA Nr. 12
la normele metodologice**

Model de aviz de amplasare in parcela

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului
./Bucuresti-Ilfov

AVIZ
de amplasare in parcela
nr. din 20

Ca urmare a Cererii inregistrate cu nr. din 20
., adresata de, cu domiciliul/sediul in judetul,
municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str.
. nr., bl., sc., et., ap., codul poStal,
telefon, fax, e-mail,
in baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, functionarea Si atributiile serviciilor de urgenta
profesionale, ale Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu
modificarile Si completarile ulterioare, Si ale Hotararii Guvernului nr. 525/1996
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu
modificarile Si completarile ulterioare,
se avizeaza din punctul de vedere al securitatii la incendiu amplasarea in parcela
a constructiei, dispusa in judetul,
municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str.
. nr., pentru care se asigura posibilitati de acces Si interventie
in caz de incendiu.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integranta din prezentul aviz de
securitate la incendiu.
Avizul este valabil numai insotit de documentele vizate spre neschimbare care au
stat la baza emiterii acestuia.

Inspector-Sef,
.
(numele, prenumele Si semnatura)
L.S.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

ANEXA Nr. 13
la normele metodologice

Model de aviz de protectie civila

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului
./Bucuresti-Ilfov

AVIZ
de protectie civila
nr. din 20

Ca urmare a Cererii inregistrate cu nr. din 20
., adresata de, cu domiciliul/sediul in judetul,
municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str.
. nr., bl., sc., et., ap., codul poStal,
telefon,

in baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, functionarea Si atributiile serviciilor de urgenta
profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu
modificarile ulterioare, Si ale Hotararii Guvernului nr. /

se avizeaza din punctul de vedere al protectiei civile proiectul
pentru adapostul/punctul de comanda din constructia, amplasata in
judetul, municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul
., str. nr., bl., sc.
., et., ap., codul poStal

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integranta din prezentul aviz de
protectie civila.

Avizul este valabil numai insotit de documentele vizate spre neschimbare care au
stat la baza emiterii acestuia.

Detinatorul avizului are obligatia sa solicite autorizatia de protectie civila dupa
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor a constructiei prevazute cu adapost
de protectie civila pentru care s-a obtinut prezentul aviz.

Inspector-Sef,
.
(numele, prenumele Si semnatura)
L.S.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

ANEXA Nr. 14
la normele metodologice

Model de autorizatie de securitate la incendiu

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului
./Bucuresti-Ilfov

AUTORIZATIE
de securitate la incendiu
nr. din 20

Ca urmare a Cererii inregistrate cu nr. din 20
., adresata de, cu domiciliul/sediul in judetul,
municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str.
. nr., bl., sc., et., ap., codul poStal,
telefon, fax, e-mail,
in baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 1.492/2004
privind principiile de organizare, functionarea Si atributiile serviciilor de urgenta
profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu
modificarile Si completarile ulterioare, Si ale Hotararii Guvernului nr.
./,

se certifica realizarea masurilor de securitate la incendiu
la constructia/amenajarea/instalatia aferenta constructiei,
amplasata in judetul, municipiul/oraSul/comuna,
sectorul/satul, str. nr., bl.
., sc., et., ap., codul poStal
.

Prezenta autorizatie iSi pierde valabilitatea in cazul in care
constructia/amenajarea/instalatia nu mai corespunde conditiilor pentru care a
fost autorizata.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integranta din prezenta
autorizatie de securitate la incendiu.

Autorizatia este valabila numai insotita de documentele vizate spre neschimbare
care au stat la baza emiterii acesteia.

Inspector-Sef,
.
(numele, prenumele Si semnatura)
L.S.



Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

**ANEXA Nr. 15
la normele metodologice**

Model de autorizatie de protectie civila

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului
./Bucuresti-Ilfov

AUTORIZATIE
de protectie civila
nr. din 20

Ca urmare a Cererii inregistrate cu nr. din, adresata de, cu domiciliul/sediul in judetul, municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str. nr., bl., sc., et., ap., codul poStal, telefon,

in baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea Si atributiile serviciilor de urgenta profesionale, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile ulterioare, Si ale Hotararii Guvernului nr. /, se autorizeaza din punctul de vedere al protectiei civile adapostul/punctul de comanda din constructia, amplasata in judetul, municipiul/oraSul/comuna, sectorul/satul, str. nr., codul poStal

Prezenta autorizatie iSi pierde valabilitatea in cazul in care constructia/amenajarea nu mai corespunde conditiilor pentru care a fost autorizata.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integranta din prezenta autorizatie de protectie civila.


Autorizatia este valabila numai insotita de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

Inspector-Sef,
.
(numele, prenumele Si semnatura)
L.S.

Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

**ANEXA Nr. 16
la normele metodologice**

**MODELUL
Stampilei cu numar de identificare**





Act:	Ordinul nr. 129/25.08.2016
Autoritate emitenta:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat in:	MO nr. 675/01.09.2016
Privind:	aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
In vigoare din	1 septembrie 2016

ANEXA Nr. 17
la normele metodologice

OPIS
cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizatiei de
securitate la incendiu/de protectie civila
(model)

Nr. crt.	Denumirea documentului	Seria, codul, nr. de inregistrare etc.	Numarul de file	Formatul

Data Semnatura